



**RSUD  
HAJI**  
Jl. Manyakertoadi  
Surabaya

## PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN KEBAKARAN

No. Dokumen

044.SPO/K3RS/RSUDH/22

No. Revisi

00

Halaman

1/3

# SPO

Tanggal Terbit

15 FEB 2022

Ditetapkan,

Direktur



dr. HERLIN FERLIANA, M.Kes

### Pengertian

1. Pengendalian dan penanggulangan tim apar adalah Proses kegiatan penanggulangan terhadap api dengan menggunakan alat pemadam api ringan (APAR)
2. Pengendalian dan penanggulangan tim P3K adalah Proses kegiatan atau peranan yang dilakukan sebagai pemberian pertolongan pertama bagi korban yang mungkin ada
3. Pengendalian dan penanggulangan tim Evakuasi adalah Proses kegiatan pemindahan orang dan barang-barang dari lokasi kebakaran ke lokasi yang aman dari api didalam mendukung penyelamatan agar terhindar dari kebakaran
4. Pengendalian dan penanggulangan tim Hidran adalah Proses kegiatan pemadaman kebakaran dengan menggunakan alat pemadam hydrant ruang maupun hydrant

### Tujuan

1. Mencegah meluasnya kebakaran serta memadamkan sumber api dengan alat pemadam api ringan
2. Memberikan pertolongan pertama untuk setiap korban serta merujuk ke rumah sakit terdekat apabila korban mengalami luka serius
3. Menyelamatkan penghuni/pasien atau orang serta barang dari lokasi kebakaran dengan mengevakuasi ketempat yang lebih aman dan mencegah agar tidak jatuh korban jiwa maupun harta benda
4. Memadamkan api dengan menyemprotkan alat dari hydrant ruang maupun hydrant luar sehingga kebakaran tidak meluas dan api segera padam

### Kebijakan

Peraturan Direktur RSUD Haji Provinsi Jawa Timur. No. : 448/1088/304/2021 Tentang Manajemen fasilitas dan Keselamatan Di RSUD Haji Provinsi Jawa Timur

### Prosedur

#### A. Pengendalian dan Penanggulangan oleh Tim Apar

1. Segera menuju lokasi apabila menerima pemberitahuan dari regu komunikasi atau apabila melihat sendiri tentang adanya sumber



**RSUD  
HAJI**  
Jl. Manyakertoadi  
Surabaya

## PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN KEBAKARAN

No. Dokumen

044-SPO/K3RS / RSUD H / 22

No. Revisi

00

Halaman

2/3

api/asap. Gunakan APD yang diperlukan

2. Ambil APAR dari tempatnya
3. Komunikasikan kepada kepala peran kebakaran tiap lantai tentang adanya api di lantai yang menjadi tanggung jawabnya
4. Gunakan APAR dengan melepaskan pen pengaman kearah kanan, setibanya di sumber api
5. Angkat tabung apar yang telah bebas dari pen pengaman dengan tangan kanan, sedangkan tangan kiri memegang corong penyemprot isi apar
6. Ambillah jarak dari tempat berpijak dengan titik api kurang lebih 2 meter
7. Arahkan corong penyemprot ke bagian sumber api, bukan langsung ketitik api
8. Tekan tuas tabung apar, corong penyemprot diarahkan secara perlahan mulai dari bagian luar api sampai ketitik apinya
9. Segera minta bantuan apabila api tidak dapat padam atau tidak dapat dikuasai

### **B. Pengendalian dan Penanggulangan oleh Tim P3K**

1. Siagakan Pos pelayanan P3K, setelah menerima informasi dari regu komunikasi maupun melihat sendiri tentang adanya kebakaran . gunakan APD
2. Siapkan obat dan perlengkapan P3k yang diperlukan
3. Lakukan system jemput bola, terhadap korban yang dibawa oleh tim evakuasi yang membutuhkan pertolongan pertama
4. Lakukan pertolongan dengan cepat dan tepat
5. Segera rujuk korban yang membutuhkan pertolongan dengan cepat

### **C. Pengendalian dan Penanggulangan oleh Tim Evakuasi**

1. Tentukan tempat berhimpun yang luas (titik kumpul evakuasi), mudah dijangkau dan aman
2. Tempatkan anggota pada tiap titik jalur evakuasi
3. Pandu setiap pasien maupun penghuni selama proses evakuasi berlangsung



RSUD  
HAJI

Jl. ManyarKertoadi  
Surabaya

## PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN KEBAKARAN

No. Dokumen

044-SPD/K3RS/RSUDH/22

No. Revisi

00

Halaman

3/3

4. Segera angkat pasien yang tidak dapat berjalan sendiri, dahulukan mengevakuasi orang/pasien yang mempunyai harapan hidup lebih panjang. Angkat pasien dengan menggunakan tandu atau kain minimal 2 lapis (sprei dan boven laken), evakuasi menuju titik berkumpul

5. Angkat barang-barang yang bisa diselamatkan

### **D. Pengendalian dan Penanggulangan oleh Tim Hidran**

1. Segera menuju lokasi titik hydrant yang ada, hydrant yang ada di ruangan untuk tiap sesi lorong lantai sesuai yang berdekatan dengan sumber api dan hydrant pilar untuk tiap sesi gedung dengan memilih yang dekat dengan titik api bila menerima pemberitahuan dari tim komunikasi atau dari permintaan bantuan tim apar

2. Cabut slang dan nosel hydrant dengan membuka pintu panel maupun memecahkan kacanya oleh satu anggota regu, berikan slang dan nosel tersebut kepada anggota regu lainnya

3. Masukkan ring slang dan ring nosel pada pipa air yang ada

4. Segera menuju sumber api oleh regu yang menerima slang, berikan aba-aba setelah sampai, bahwa kran tekanan air dapat segera dibuka mulai tekanan rendah sampai tekanan maximum

5. Putar kran tekanan air dengan perlahan mulai tekanan rendah sampai tekanan maximum

6. Pegang erat-erat slang secara serentak dan beregu (karena tekanan air sangat besar) arahkan slang nosel ketitik pusat api

7. Semprotkan air hingga api benar-bener dapat dikuasai dan padam

**Unit Terkait**

Semua unit pelayanan/bagian/ruangan di RSUD Haji Provinsi Jawa Timur



## USULAN PEMBUATAN DOKUMEN

Kepada Yth. : Wakil Direktur Umum dan Keuangan

Dari : K3RS

Tanggal : 08 FEBRUARI 2022

Bersama ini kami mengusulkan pembuatan dokumen :

Pedoman     Panduan     PPK     SPO     Formulir     .....

Tentang : Pengendalian & Perazjudan Keotkaran

ALASAN PEMBUATAN :

Merup Elemen penilaian & Pokor MFK.

Koreksi

*Jungo's*

(...dk...K...S...Mke...)

Kepala Bagian Unita Komite Kp.R.S

Mengetahui,

*May*

(...Hebu...Widerko...)

Jabatan : Koord. MFK

Pembuat

*M. Hendi H. Oktu. M.kep*

(...M. Hendi H. Oktu. M.kep...)

Jabatan : Karir Irdi 4

DISETUJUI :    YA        TIDAK   

KOMENTAR:

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Tanggal : \_\_\_\_\_

Menyetujui

WAKIL DIREKTUR UMUM DAN KEUANGAN

*Sugeng Harijanto*

(SUGENG HARIJANTO, SKM., MPH)